



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПИСАНИЕ**

13 февраля 2018 г.

№ 284-Р-ПЛ-В6.2

РД, Дербентский район, с. Хазар.

17 час. 00 мин.

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Хазарская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 0512011485)**

Выдано: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Хазарская средняя общеобразовательная школа»

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводивший проверку:

Мирзоев Эльдар Зейнудинович – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения Кавказского управления от 18.01.2018 № 284-Р-ПЛ-В6.2, утвержденного и.о. заместителя руководителя А.Р. Лейнвебером в присутствии:

Надилова Суфияна Нажмудиновича - директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хазарская средняя общеобразовательная школа», выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Провести электроизмерительные работы по измерению сопротивления заземления и испытанию	п. 1.2.2; 2.7.8, приложение №3 Правил технической эксплуатации	13.05.2018г

	изоляции электрооборудования.	электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
2.	Установить на дверях РУ-0.4кВ предупреждающие плакаты и знаки по ТБ установленного образца.	п. 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	13.05.2018г
3.	Нанести на всех щитах и сборках сети освещения, на всех автоматических выключателях надписи с наименованием присоединения и значения тока расцепителя или тока плавкой вставки.	п. 2.12.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г	13.05.2018г
4.	Ответственному за электрохозяйство составить и утвердить однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки.	п. 1.5.18. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	13.05.2018г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в структурное подразделение по Республике Дагестан Кавказского управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 367007, г. Махачкала, проспект Петра I, 19.

Принять к сведению, что частью 1 статьи 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан.



Мирзоев Э.З. Мирзоев

С предписанием проверки ознакомлен(а): Надиров Суфиян Нажмудинович - директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хазарская средняя общеобразовательная школа»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » февраля 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Надиров Суфиян Нажмудинович

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022