

Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Хазар
(место составления акта)

" 21 " февраля 20 18 г.
(дата составления акта)
17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 010

По адресу/адресам: 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, Хазарский с/с, с. Хазар, ул. Школьная Муниципальное казенное образовательное учреждение "Хазарская средняя общеобразовательная школа" ОГРН 1030500865702, ИНН 0512011485

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Пантиной Л.Ю. от 12.01.2018 № 290

о проведении плановой выездной проверки Муниципального казенного образовательного учреждения "Хазарская средняя общеобразовательная школа" ОГРН 1030500865702, ИНН 0512011485

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального казенного образовательного учреждения "Хазарская средняя общеобразовательная школа"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 09 " февраля 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч
" 21 " февраля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 07 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным Отделом Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор Муниципального казенного образовательного учреждения "Хазарская средняя общеобразовательная школа" Надиров Суфиян Нажмудинович
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: *зам. начальника Территориального Отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте Магомедова Джарият Магомедзагировна.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *директор Муниципального казенного образовательного учреждения "Хазарская средняя общеобразовательная школа" Надиров Суфиян Нажмудинович*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Школа размещена в трехэтажное типовое з. на 840 учащихся. Учителей в школе- 82, техперсонала-113, учащихся всего-780, из них учащихся 1-4 классов-325. Школа занимается в одну смену. Отопление автономное, от местной котельной. Водоснабжение -централизованное, от городской сети. Канализация-центральная, стоки поступают в общегородской канализационный коллектор. Вентиляция-естественная, через окна и двери. Освещение-естественное и искусственное.

Озеленение территории не предусмотрено из расчета не менее 50 % площади его территории. (нарушен пункт 3.1. СанПиН 2.4.2. 2821– 10.) Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны не оборудована площадка. Мусоросборники с плотно закрывающимися крышками отсутствуют. (нарушен пункт 3.7 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Потолки, стены, двери некоторых помещений не гладкие, местами отслоилась краска, с щелями, не допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. (нарушен пункт 4.28 СанПиН 2.4.2. 2821– 10). Полы имеют щели, дефекты. (нарушен пункт 4.29 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Не выделено отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом. (нарушен пункт 4.26 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерской не установлены умывальные раковины. (нарушен пункт 4.27 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся не проведена ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос. (нарушен пункт 5.4 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Классные доски не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. (нарушен пункт 7.2.6. СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета. Стекла в некоторых классных помещениях местами треснуты. (нарушен пункт 6.10 СанПиН 2.4.2. 2821– 10). Чистка осветительной арматуры светильников по мере загрязнения не проводится. Замена перегоревших ламп, своевременно, не проводится. В классных помещениях на подоконниках размещены цветы. (СанПиН 2.4.2. 2821– 10 пункты 7.2.9. и 7.1.9.).

Требуется косметический ремонт спортивного зала. Потолок спортивного зала не покрашен. Спортивные, раздевальные для мальчиков и девочек не оборудованы. (нарушены пункты 4.28; 4.29 ;4.14; СанПиН 2.4.2. 2821– 10).

Дворовые туалеты выгребного типа без дверей, дезинфекция их не проводится. Стены, потолки не отделаны материалом позволяющим проведение влажной уборки и дезинфекции.

В школе отсутствует гардероб, индивидуальные шкафчики, расположенные в рекреациях,

коридорах. (нарушен пункт 9.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10)

Медкабинет отсутствует. Договор на медобслуживание учащихся не представлен. В классном журнале не оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации. (нарушен пункт 11.7. СанПиН 2.4.2. 2821-10)

При обеденном зале не установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест и электрополотенца (не менее 2-х) и (или) одноразовые полотенца. (нарушен пункт 3.4 САНПИН 2.4.5.2409-08).

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке не весь разделочный инвентарь, кухонная посуда, холодильное оборудование промаркирован (нарушен пункт 4.10 САНПИН 2.4.5.2409-08).)

Для порционирования блюд отсутствует инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах. (нарушен пункт 4.11 САНПИН 2.4.5.2409-08).)

Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеет маркировку объемной вместимости и не обеспечены пробками из полимерных и резиновых материалов. (нарушен пункт 5.7 САНПИН 2.4.5.2409-08).)

Примерного меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), не составлен в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (приложение 2 санитарных правил), (нарушен пункт 6.4 САНПИН 2.4.5.2409-08).)

Нет инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах

Складское помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. (пункт 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08).

В конце каждой недели или один раз в 10 дней не осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем за неделю или за 10 дней).

Произведен отбор проб пищевых продуктов, смывов на БГКП и др. лабораторные исследования..

Нарушены: 1. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 2. САНПИН 2.4.5.2409-08 « Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях , учреждениях начального и среднего профессионального образования». 3. Статьи: 11; 28; 17; 24; ФЗ- 52 от 30. 03. 1999 г « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: фотоматериал снятый на телефон самсунг галакси 2, протоколы лабораторных исследований фФБУЗ ЦГиЭ в РД в г. Дербенте

протоколы лабораторных исследований фФБУЗ ЦГиЭ в РД в г. Дербенте № 0525 от 14.02.2018г. № 0507 от 13.02.2018г., № 0524 от 12.02.2018г., № 0506 от 14.02.2018г. № 0526 от 14.02.2018г. № 0523 от 12.02.2018г., № 47 от 09.02.2018г., № 46 от 09.02.2018г., № 48 от 09.02.2018г. № 0508 от 12.02.2018г. № 0516-0518 от 12.02.2018г. Экспертное заключение № 38 от 22.02.2018г., Экспертное заключение № 44 от 19.02.2018г., Экспертное заключение № 43 от 19.02.2018г., Экспертное заключение № 45 от 19.02.2018г., Экспертное заключение № 38 от 16.02.2018г. Экспертное заключение № 32 от 15.02.2018г. Экспертное заключение № 12 от 15.02.2018г. Экспертное заключение № 20 от 14.02.2018г. Экспертное заключение № 48 от 14.02.2018г. Экспертное заключение № 44 от 14.02.2018г. Экспертное заключение № 22 от 15.02.2018г. Экспертное заключение № 23 от 15.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Муниципального казенного образовательного учреждения "Хазарская средняя общеобразовательная школа" Надиров Суфиян Нажмудинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” февраля 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Надиров Суфиян Нажмудинович

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022